

# Checklist sa Pagbalik sa Kalidad sa Tubig




## PARA SA MGA RESIDENTE SA MAUI NGA APEKTADO SA WILDFIRE

### Checklist sa Pagbalik sa Kalidad sa Tubig

Dihang naamyendahan ang Pahibalo sa Dili Luwas nga Tubig, girekomendar nga hinloan ang mga tubo sa imong balay gamit ang kusog nga presyon sa tubig (flushing). Anuron sa hinlong tubig ang mga lawog ug hugaw nga naa sa imong mga tubo. Gidetalye niini nga instruksiyon kon unsaon pag-flush sa mga tubo sa imong balay.

*Matikdi: Posibleng lahi ang kolor sa tubig nga mogawas tungod sa pag-flush. Natural ra ni ug wala ni magpasabot nga naay problema. Posible pod mogawas ang tubig nga kolor de gatas nga nagpaila nga naay hangin sa mga linya sa tubo. Gamita kini nga tubig nga pangbisbis sa bulak o tanom, kon posible.*



### Pag-flush sa Imong Balay

- Ablihi ang mga bentana ug pultahan aron naay igong bentilasyon.
- Palonga ang supply valve sa imong heater sa tubig, kon posible.
- Pangitaa ang mga gripo nga i-flush ug seguroang abli/walay bara ang mga gawsanan sa tubig.
- Tangtanga i-bypass ang mga softener ug filter, kon naa. Ayaw pag-flush agi sa filter.
- Tangtanga ang tanang aerator ug screen gikan sa mga gripo ug shower.
- I-flush ang tanang gripo, apil ang mga tub ug shower gamit ang tubig bugnaw. I-full pag-abli ang kada gripo sa kusina o banyo sugod sa kinaduolan sa metro; ablihi una ang tanang gripo sa ubos nga andana, ayha moadto sa ikaduhang andana (kon daghag andana ang yunit). Dihang abli na ang tanang gripo, pasagdi ning mag-agas sulod sa 5 ka minuto.
- Dihang palongon na ang mga gripo, unahag palong ang kinaulahan nimong gipaagas, sugod sa ikaduhang andana (kon daghag andana ang balay) nga kinalayoan sa metro, ayha palongon ang naa sa ubos nga andana.
- Hinloi ug itaod pag-usab ang tanang aerator ug screen sa (mga) gripo ug shower.
- Tangtanga ang tabon sa reservoir para sa kada anidoro ayha ang pag-flush. I-flush ang tanang anidoro ug paagasa ang mga bidet (kon naa) nga dili moubos sa 3 ka minuto. Kambyohi ang tabon sa reservoir human sa pag-flush.
- Ablihi pag-usab ang supply valve sa imong heater sa tubig.

**PALIHOG SUNDA ANG TANANG INSTRUKSIYON  
SA MGA LOKAL NGA AWTORIDAD.**



# Checklist sa Pagbalik sa Kalidad sa Tubig



## PARA SA MGA RESIDENTE SA MAUI NGA APEKTADO SA WILDFIRE

### Pag-flush sa Appliances

*Dili apil niini nga listahan ang tanang appliances nga sudlanan/gamitan og tubig mainom nga naa tingali ka*

- Heater**—seguroa nga naka-off ni ug bugnaw na ang tubig ayha ni i-drain. Paagasa ang tubig hangtod nga wala na kay makitang lawog gikan sa heater. Sudli ug i-on pag-usab aron magamit na pod.
- Ice maker**—ilabay ang kasamtangan ug nagsunod nga batch, dayon kambyohi ang filter (kon naa) ug hinloi ang sudlanan ayha gamiton.
- Ref**—kon naay water dispenser ang imong ref, ilabay ang pipila ka basong tubig ug ilisi ang filter ayha mobalik og inom gikan niini.
- Dishwasher**—paandara og usa ka rinse cycle ang dishwasher nga walay sulod.
- Coffee maker**—ilabay ang tubig, hugasi ang mga parte nga puwede nimong hugasan, ug ilisi ang filter (kon naa). Linoi og kadaghan ang coffee maker ayha mobalik og inom gikan niini.
- Water pitcher**—ilabay ang tubig, hugasi ang sudlanan, ug ilisi ang filter (kon naa).
- Water softener**—kinahanglang i-bypass ang tanang water softener ayha ang unang pag-flush. Inigkahuman og flush, kinahanglang pahimoon og regeneration cycle ang softener ayha gamiton pag-usab. Kon dili ka segurado kon unsaon ang manwal nga paghimo sa regeneration cycle, tan-awa ang manwal sa imong softener o tawagi ang suplayer sa imong equipment para sa tabang.
- Humidifier, CPAP, ug uban pang device**—ilabay ang tubig nga naa sa device ug linoi gamit ang hinlong tubig.



## Pag-flush sa Imong Tangke

Naay tangke sa tubig ang ubang customer. Nindot ni nga kahigayonan nga ihurot og drain ug hinloan ang mga tangke sudlanan og tubig mainom. Human mahinloi, kinahanglang ning i-disinfect sa hustong paagi nga sundon ang mga standard sa American Water Works Association (AWWA) ayha ni sudlan aron gamiton pag-usab.

### PANGUTANA?

**DWS:** 808-270-7550

[www.mauicounty.gov/water](http://www.mauicounty.gov/water)

[health.hawaii.gov/mauiwildfires](http://health.hawaii.gov/mauiwildfires)

**PALIHOG SUNDA ANG TANANG INSTRUKSIYON  
SA MGA LOKAL NGA AWTORIDAD.**

Restoring Water Quality Checklist - 9-27-23

Checklist sa Pagbalik sa Kalidad sa Tubig | Na-update niadtong Sep. 27, 2023 | Cebuano

